



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DIVISÃO DE IMUNIZAÇÃO



CENTRO DE VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA
"Prof. Alexandre Vranjac"

FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE TEMPERATURA

NÚMERO	Nº DA GVE	NOME DA GVE
	XXVI	Ses Gov do Brs Uste
MUNICÍPIO	Tamboré	

1- DRS	UNIDADE NOTIFICANTE	TELEFONE	DATA DA SOLICITAÇÃO	2- A OCORRÊNCIA FOI EM NÍVEL
XIV	Centro de Saúde III Dr. Wilson Martins Lima	3673-9544	22/06/2022	☒ LOCAL ☐ REGIONAL

3- IDENTIFICAÇÃO DOS IMUNOBIOLÓGICOS QUE SOFRERAM ALTERAÇÃO

NOME DO IMUNOBIOLÓGICO	DATA DE RECEBIMENTO	APRESENTAÇÃO	LABORATÓRIO PRODUTOR	NÚMERO DE LOTE	PRAZO DE VALIDADE	QUANTIDADE DE DOSES	CONDUITA RECOMENDADA PELA DIVISÃO DE IMUNIZAÇÃO
Influenza Trivalente	02/06/21	multidose	Butantan	210200	30/04/22	110	
Meningocócica ACWY	18/3/21	unidade	Sanofi	UG885AB	21/02/22	10	
DTPa	21/1/21	unidade	Butantan	190219	16/11/21	12	
DTP/HB/Hib	24/5/21	unidade	Serum	2850Y012F	30/09/22	20	
Rotavírus	24/5/21	unidade	Fiocruz	19VURT034A	30/11/21	16	
Meningocócica C	18/2/21	unidade	GSK	AmcA74GX	31/01/22	20	
Hepatite A	18/2/21	unidade	Butantan	20032	30/01/22	7	
Pneumocócica 10	24/5/21	unidade	Fiocruz	193UPN017D	28/02/23	19	
Varicela	20/4/21	unidade	GSK	A70CD4G7A	28/02/22	2	
Difterite varicela	20/4/21	unidade	GSK	DT1290B	21/03/23	2	
Tríplice Viral (SCR)	20/4/21	multidose	Fiocruz	205JVA028Z	31/05/22	100	
Difterite SCR	20/4/21	multidose	Fiocruz	202DVA024Z	28/02/25	100	
Febre amarela	18/2/21	multidose	Fiocruz	18PVF110Z	30/11/21	45	
Difterite febre amarela	18/2/21	multidose	Fiocruz	183DFA020Z	31/03/23	45	
Hepatite B	18/3/21	multidose	Butantan	WUX19002	14/01/22	10	
Polio 1,2 e 3	18/2/21	multidose	Fiocruz	R3M901V	30/11/21	10	
	/ /				/ /		
	/ /				/ /		
	/ /				/ /		
	/ /				/ /		
	/ /				/ /		

NÚMERO FICHA	UNIDADE NOTIFICANTE	MUNICÍPIO	GVE	DATA
	Centro de Saúde III Dr. Wilton Martins Lima	Tamboré	XXVI	22/06/2021

4- MOTIVO DA ALTERAÇÃO DE TEMPERATURA

☒ FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA, _____ h ☐ DURANTE O TRANSPORTE
☐ FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA COM COMUNICAÇÃO PRÉVIA, _____ h ☐ EQUIPAMENTO DESLIGADO DA REDE ELÉTRICA POR ACIDENTE
☐ PROBLEMA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE ☐ DEFEITO NO APARELHO DE REFRIGERAÇÃO
☐ ALTERAÇÃO NA REGULAGEM DO TERMOSTATO ☐ PORTA DO REFRIGERADOR ABERTA

OUTROS, DESCREVA: Fim de semana

5- PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

Os imunobiológicos foram expostos e identificados, encontram-se armazenados na geladeira em temperatura adequada, entre 2°C e 8°C.

6- INFORMAÇÃO SOBRE AS TEMPERATURAS REGISTRADAS

NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	TEMPERATURA MÁXIMA °C	TEMPERATURA MÍNIMA °C
Enica Mariana Olivato Sachetto	Enfermeira	5.1	3.1
		17.1	5.0

7- OS PRODUTOS JÁ FORAM SUBMETIDOS ANTERIORMENTE A TEMPERATURAS FORA DA FAIXA IDEAL RECOMENDADA? ☐ SIM ☒ NÃO

CASO A RESPOSTA SEJA "SIM", ESPECIFIQUE:

LEITURA DO TERMÔMETRO	DATA	HORA	TEMPERATURA MOMENTO °C	TEMPERATURA MÁXIMA °C	TEMPERATURA MÍNIMA °C
ÚLTIMA LEITURA ANTES DA OCORRÊNCIA	18/06/2021	16:00h	4.8		
NA ALTERAÇÃO DE TEMPERATURA	21/06/2021	05:55h	16.0		

8- INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS

MARKA DO EQUIPAMENTO	EQUIPAMENTO	DOMÉSTICA	INDUSTRIAL	FREEZER	OUTRO
Consul	GELADEIRA	☒	☐	☐	☐
CAPACIDADE EM LITROS <u>342 liter</u>					

TERMÔMETRO: ☒ MÁX./MÍN. ☐ ANALÓGICO (Capela) ☐ DIGITAL ☐ CABO EXTENSOR ☐ OUTRO

ESPECIFIQUE: _____

9- RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DATA: 22/06/2021

NOME/CARGO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Samira Costa do Faria	Samira Costa do Faria